

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4854/90

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

KANALISOLERING MED PAROC LÖSULL, PAROC BLT och PAROC XIL

- Innehavare** Paroc AB, 541 86 Skövde
Tel: 0500-46 90 00, Fax: 0500-46 92 20,
E-post: bygg.se@paroc.com, Hemsida: www.paroc.se, Organisationsnr: 556036-3763
- Produkt** Paroc Lösullisolering av stenull för isolering av cirkulära ventilationskanaler på vindsbjälklag. Största storlek för kanal; diameter 315mm.
- Lösullen förutsätts vara tillverkningskontrollerad och typgodkänd som obrännbart material enligt typgodkännandebevis nr 3100/90.
- Lösullen skall läggas ut av entreprenör med eget "Beslut om Tillverkningskontroll", se SITAC's hemsida; www.sitac.se
- Avsedd användning** Brandisolering av ventilationskanalet på vindsbjälklag genom omslutning med PAROC BLT alt. XIL, Lösull.
- Handelsnamn** PAROC BLT och XIL, Lösull
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- Brandteknisk klass EI 15, EI 30 5:22
- Tillhörande handlingar** Tillhörande handling nr 1 "Brandisolering av ventilationskanaler med Paroc Lösull" daterad 2009-02-12 (1 sida).
- Kontroll** Produkten tillverkningskontrolleras enligt typgodkännandebevis nr 3100/90.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Se typgodkännandebevis nr 3100/90.
- Märkning Produkten ska vid fabrik förses med märkning enligt typgodkännandebevis nr 3100/90.
- Bedömnings- Rapport nr 89R10186A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
underlag
- Kommentarer Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-11-01 och
projektnummer T100454-01.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2012-10-31

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Annika Hermodsson